

會 議 記 錄

題 目	2021 年下半年度緊急應變演練執行結果檢討	主席	林副廠長
		記錄	劉偉
地 點	廠務會議室	時 間	2021 年 10 月 8 日
			16:20
出 席	楊國棟、林華強、鄒雙慶、廖偉才、梁新發生、杜杰、吳維偉、陳少聰 黃均紅		
項次	內 容	結 論 及 備 注	
一	演練主題： 管材 PPR 粉碎車間傳動馬達短路悶燒發生火災。		
二	訓練目的： 1. 本次演練目的主要是組織成員熟悉應變處理流程，以發揮團隊 組織力量，強化事故發生時應變處置能力，藉此演練過程提升 組織救災機能，確保設備及人員之安全。 2. 評估緊急應變程序運轉之合理、規範性。		
三	本次演練過程中，仍有不足，如下述： 1. 演練前的準備工作不充分，部份救援設備器材未提前準備。 2. 演練過程中，人員熟練度仍有提升之空間，如水帶拋接方式錯 誤、水苗套接太慢、站立方式都不太正確。 3. 演練過程中，各小組成員對各自職責不太清楚，致現場演練時 不能充分落實到位。 4. 本次緊急演練腳本缺少台詞，且人員對各步驟不熟悉。 5. 傷員搶救過程需確實進行初期包扎等步驟，搶救傷員時，需要 運送到空曠的場所，利於搶救傷員及等待救護車。		
四	散會。 呈廠長：		
	呈執總：		