

會 議 記 錄

題 目	2022 年度緊急應變演練執行結果檢討	主席	陳廠長
		記錄	劉偉
地 點	廠務會議室	時 間	2022 年 5 月 3 日
			11:00
出 席	吳美珊、林華強、林彥清、封斌、賴標文、康永民、夏輝道、管雪萍		
項次	內 容	結 論 及 備 注	
一	演練主題： 假想膠水灌裝車間膠水發生火災。		
二	訓練目的：		
1.	本次演練目的的主要是組織成員熟悉應變處理流程，以發揮團隊 組織力量，強化事故發生時應變處置能力，藉此演練過程提升 組織救災機能，確保設備及人員之安全。		
2.	評估緊急應變程序運轉之合理、規範性。		
三	本次演練過程中，仍有不足，如下述：		
1.	演練過程中，人員熟練度仍有提升之空間，如水帶拋接、水苗 套接、站立方式都不太正確。		
2.	使用室內消防栓之消防水帶拿取姿勢及動作較生疏，牽引水 帶時應注意水帶不可打折，否則通水時容易堵塞，影響救援。		
3.	演練過程中，各小組成員對各自職責不太清楚，致現場演練時 不能充分落實到位。		
4.	演練過程中不嚴謹，人員態度不積極，過程動作不規範，需 重複演練增加熟練度及建立正確態度。		
5.	演練過程中未執行測量風向等步驟，若發生化學火災，人員需 要避難，人員跑到下風向，容易發生意外。		
6.	傷員搶救過程需確實進行初期包扎等步驟，搶救傷員時，需要 運送到空曠的場所，利於搶救傷員及等待救護車。		
四	散會。		
	呈廠長：		